

内水浸水想定区域図

凡 例

下水道計画区域

内水浸水想定区域

最大浸水深(m)

1.0～3.0m
0.5～1.0m
0.3～0.5m
～0.3m

説明文

(1) この図は、近年の大雨であった令和5年6月の豪雨の約2.0倍の雨が降った場合に浸水が想定される範囲を表したものです。

(2) 豊川市の管路施設や貯留・浸透施設等の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨(下水道計画区域内に1時間降水量147mm)に伴う雨水出水により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) このシミュレーションの実施にあたっては、津波、高潮、洪水(河川の破壊または越水)による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深・浸水継続時間が実際と異なる場合があります。

(4) このシミュレーションは、想定最大規模による浸水を予測するため、排水先の河川や三河湾の水位を想定される最高水位に設定しています。

※この図は、水防法14条の2に基づく「雨水出水浸水想定区域図」ではありません。

