

質問回答書(豊川市公共施設照明設備LED化事業)

	質問	回答
1	LED需要の急増で照明器具不足が影響し、期限内に照明器具改修ができない可能性があります、その際のペナルティーはありますか。	受託者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、賃貸借開始日等につきましては別途協議を行います。その際のペナルティーは発生しません。
2	アスベスト調査が必要と判断された場合の調査費は別途協議の認識で宜しいでしょうか。	仕様書に「取替等工事必要箇所はアスベストの含有があるという前提で、調査及び体制の準備をすること。取替等工事に伴い、アスベスト調査が必要と判断された場合は、当該工事を中止し、速やかに発注者及び施設管理者に報告すること。」とあります。「アスベスト調査が必要と判断された場合」とは、実際にアスベストの含有が認められる場合であり、施工箇所でのアスベストの含有を判断するための調査及び調査費は、受託者の負担となります。
3	契約書案を開示いただけますか。	契約書案は受託候補者のみにご確認していただきます。参考までに豊川市HPに掲載されている各種約款等をご覧ください。
4	賃貸借終了後は無償譲渡のため固定資産税は免除の認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
5	提案書には社名など提案者を特定できる名称を使用してもよろしいですか。	提案者及び構成員、下請け事業者を特定できる名称は、提案書作成要領2(2)にあります①表紙(1ページ目)、③事業者の体制、④事業者に関する事項のみにご記載をお願いいたします。選定委員会及びプレゼンテーションでは、提案者及び構成員、下請け事業者を特定できる名称は伏せて行いますので、提案書は工夫して作成してください。
6	入札保証金・契約保証金は不要の認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。(不要)
7	誘導灯・非常灯の蓄電池について消耗品の蓄電池の交換は費用に含めない認識でよろしいですか。	誘導灯・非常灯の蓄電池について消耗品の蓄電池の交換は費用に含みません。 (訂正) 誘導灯・非常灯の蓄電池について消耗品の蓄電池の交換は費用に含みません。
8	評価委員をお教えてください。	委員の詳細はお伝え出来ませんが、部長級、課長級を主体としております。
9	犯罪収益移転防止法の対象となる契約のため、ご担当者様の本人確認書類確認にご協力頂けますか。	協力いたします。
10	メーカー保証や動産総合保険が適用できない故障が発生した場合、その費用(器具費用や交換作業費用)については貴市に都度請求することは可能でしょうか。	仕様書のとおり。補償対象外のうち、器具等の不具合が故意又は過失による損害、暴動による損害、地震等の事由に起因する場合の費用については、別途協議します。
11	非常灯、誘導灯のバッテリーは消耗品のため対象外という認識で宜しいですか。	7のとおり。
12	仕様書に記載されております完了時に「Jクレジット申請に必要な書類」の提出とございます。 必要な書類は A:入会届、B:LED稼働日がわかる資料、C:LED設置場所の住所がわかる資料、D:LED照明の型番、本数、部屋用途がわかる資料、E:LED照明設備の導入費用がわかる資料、F:既存の照明設備の導入時期がわかる資料、G:補助金を利用している場合補助金と補助金額がわかる資料となりますが、 A、F、Gは提出不可となり提出書類はB、C、D、Eで良いでしょうか。	お見込みのとおりです。 受託者の提出は下記の資料を想定していますが、具体的な提出書類は、仮契約締結後に指示します。 ①LED照明リスト ②LED照明の稼働日がわかる資料:B ③LED照明の設置場所がわかる資料:C ④LED照明の型番、台数、部屋用途がわかる資料:D ⑤LED照明の導入費用(工事費用)が施設ごとにわかる資料:E ⑥既存の照明設備の型番、台数、部屋用途がわかる資料
13	別紙1と別紙2のグループ別照明数量に差異がございます。 別紙1を正としてよろしいでしょうか。	別紙1を正としてください。 (ホームページ掲載の関係資料 別紙2を修正し差し替えました。)
14	大阪府で資本関係、役員的人的関係があるグループ会社等が同一の入札に参加した場合に ・入札を無効として取扱う。 ・入札参加停止措置 にするとこの通知がありました。同様の参加制限は現状ないという認識で良いですか。	お見込みのとおりです。
15	リース料のお支払いは年額一括との記載がございますが、毎月払いで頂戴することは協議していただけないでしょうか。	仕様書のとおり。年額一括でのお支払いとなります。