

最終処分場ダイオキシン類分析結果表

平成27年度

・原水、放流水

単位:pg-TEQ/ℓ

放流水・・・※「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」(平成11年12月27日政令第433号)別表第2において、水質排出基準は 10pg-TEQ/ℓ以下としている。

深田最終処分場	採取日	7月21日	基準値
	原水	0.16	10
	放流水	0.000039	10
三月田最終処分場	採取日	7月22日	基準値
	原水	0.00039	10
	放流水	0.000036	10
足山田最終処分場	採取日	7月21日	基準値
	原水	0.019	10
	放流水	0.00084	10
金野最終処分場	採取日	7月21日	基準値
	原水	0.041	10
	放流水	0.00050	10
一宮焼却灰最終処分場	採取日	7月8日	基準値
	原水	0.00031	10
	放流水	0.000030	10
千両焼却灰最終処分場	採取日	7月8日	基準値
	原水	0.068	10
	放流水	0.000036	10

平成27年度

・地下水

単位:pg-TEQ/ℓ

地下水・・・※汚染の有無について判断するため、ダイオキシン類に係る地下水の環境基準である 1pg-TEQ/ℓ以下を参考としている。

深田最終処分場 井戸	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.023	1
三月田最終処分場 No.5井戸	採取日	7月22日	基準値
	地下水	0.022	1
足山田最終処分場 地下水No.1(下流)	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.023	1
足山田最終処分場 地下水No.2(上流)	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.28	1
金野最終処分場 上流井戸	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.079	1
金野最終処分場 下流井戸	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.043	1
一宮焼却灰最終処分場 湧水ピット	採取日	7月8日	基準値
	地下水	0.022	1
千両焼却灰最終処分場 井戸	採取日	7月8日	基準値
	地下水	0.021	1
旧折橋最終処分場 地下水	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.13	1
旧音羽最終処分場 下流井戸	採取日	7月21日	基準値
	地下水	0.42	1