

排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度

（単位：ppm）

基準値：100ppm以下		平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ストー カー炉	1号炉	8.5	6.0	7.4	12.1									
	3号炉	7.9	8.4	6.7	8.6									
ガス化 溶融炉	5号炉	0.3	0.2	-	0.3									
	6号炉	0.4	0.3	0.3	0.6									

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スト ー カ ー 炉	1号炉	運転日			25									
		冷却設備内部清掃日												
		排ガス処理設備内部清掃日												
	3号炉	運転日	11 30											
		冷却設備内部清掃日												
		排ガス処理設備内部清掃日												
ガ ス 化 溶 融 炉	5号炉	運転日	30		25									
		冷却設備内部清掃日												
		排ガス処理設備内部清掃日												
	6号炉	運転日	14 4											
		冷却設備内部清掃日												
		排ガス処理設備内部清掃日												

冷却設備にたい積したばいじんの除去： 5・6号炉は、運転日は1日2回スートブロワを実施、定期点検時には内部清掃を実施。

排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去： 運転日は常時払い落としを実施、定期点検時には内部清掃を実施。

排ガス中のダイオキシン類の濃度

（単位：ng-TEQ/m³N）

		排ガスを採取した年月日	結果が得られた年月日	ダイオキシン類濃度	法規制値
スト ー カ ー 炉	1号炉				5
	3号炉				5
ガ ス 化 溶 融 炉	5号炉				1
	6号炉				1

ばい煙量及びばい煙濃度

			単位	1 回目	2 回目	法規制値	管理値
ストー カー 炉	1 号 炉	測定日	月 日				
		結果取得日	月 日				
		ばいじん	g/m ³ N			0.15	0.05
		硫黄酸化物	K 値規制			8.76	－
		窒素酸化物	volppm			250	100
		塩化水素	mg/m ³ N			700	－
		全水銀	μ g/m ³ N			50	－
	3 号 炉	測定日	月 日				
		結果取得日	月 日				
		ばいじん	g/m ³ N			0.15	0.05
		硫黄酸化物	K 値規制			8.76	－
		窒素酸化物	volppm			250	100
		塩化水素	mg/m ³ N			700	－
		全水銀	μ g/m ³ N			50	－
ガス 化 溶 融 炉	5 号 炉	測定日	月 日				
		結果取得日	月 日				
		ばいじん	g/m ³ N			0.08	0.02
		硫黄酸化物	K 値規制			8.76	－
		窒素酸化物	volppm			200	30
		塩化水素	mg/m ³ N			700	－
		全水銀	μ g/m ³ N			50	－
	6 号 炉	測定日	月 日				
		結果取得日	月 日				
		ばいじん	g/m ³ N			0.08	0.02
		硫黄酸化物	K 値規制			8.76	－
		窒素酸化物	volppm			200	30
		塩化水素	mg/m ³ N			700	－
		全水銀	μ g/m ³ N			50	－