

令和8年度
(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA))測定結果

採水地点		6月	9月	12月	3月
給 水 栓 水	上千両ポンプ所	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	豊津町地内	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	塔ノ木公園	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	本野ヶ原第1公園	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	市木公園	6 ng/L	5 ng/L 未満		
	よらまいかん	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	御津町新田地内	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	御幸浜パターゴルフ場	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	小坂井中央公園	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	東山公園		5 ng/L 未満		
	財賀町地内		5 ng/L 未満		
	寄付公園		5 ng/L 未満		
	下長山公園		5 ng/L 未満		
	藤八ポンプ所		5 ng/L 未満		
	江島ふれあいセンター		5 ng/L 未満		
	弘法山公園		5 ng/L 未満		
	長沢町地内	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	赤坂台第1公園		5 ng/L 未満		
	東山中央公園		5 ng/L 未満		
	久田野ポンプ所		5 ng/L 未満		
	広石地区市民館	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	西豊沢公民館	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
	東金野コミュニティハウス	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満		
浄 水	一宮浄水場		5 ng/L 未満		
	三上水源浄水場		5 ng/L 未満		
	為当水源配水場		5 ng/L 未満		
	赤坂水源浄水場		5 ng/L 未満		
	御馬浄水場		5 ng/L 未満		
	小坂井配水場		5 ng/L		
原 水	大和第1水源	5 ng/L 未満			
	大和第2水源	5 ng/L 未満			
	三上第1水源	5 ng/L 未満			
	三上第2水源	14 ng/L			
	当古第2水源	5 ng/L 未満			
	為当第1水源	6 ng/L			
	赤坂第2水源	5 ng/L 未満			
	御馬第1水源	5 ng/L 未満			
	御馬第2水源	5 ng/L 未満			
	御馬第3水源	5 ng/L 未満			
	小坂井第1水源	11 ng/L			
	小坂井第2水源	9 ng/L			

水質基準値は合算で 50ng/L