

令和4年度
水質管理目標設定項目
(ヘールフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘールフルオロオクタン酸(PFOA))

採取地点		採取年月日	検査結果 (暫定目標値: 50ng/L以下)
原 水	大和第1水源	令和4年7月13日	6 ng/L
	大和第2水源	令和4年7月13日	8 ng/L
	三上第1水源	令和4年7月13日	5 ng/L 未満
	三上第2水源	令和4年7月13日	29 ng/L
	当古第2水源	令和4年7月13日	5 ng/L 未満
	為当第1水源	令和4年7月13日	9 ng/L
	為当第2水源	令和4年7月13日	5 ng/L
	赤坂第2水源	令和4年7月13日	5 ng/L 未満
	御馬第1水源	令和4年7月13日	7 ng/L
	御馬第2水源	令和4年7月13日	14 ng/L
	御馬第3水源	令和4年7月13日	5 ng/L 未満
	小坂井第1水源	令和4年7月13日	24 ng/L
	小坂井第2水源	令和4年7月13日	28 ng/L